

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777
Типовая форма



Отметка о размещении 02.12.2021 № КНМ 3221006100020371514,
Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Брянской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 тел. 74-21-64, 74-63-79 E-mail: mchs32@mail.32.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новозыбкову и Новозыбковскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Брянской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Наримановская, 10 тел: 26-61-19

E-mail: novozibkov.ond@mail.32.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 81/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 16» г. Новозыбкова.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новозыбкову и Новозыбковскому району (главного государственного инспектора г. Новозыбкова и Новозыбковского района по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Новикова Николая Алексеевича

№ 81 от «02» декабря 2021 года

в период с 09 часов 00 минут «26» ноября 2021 г. по 10 часов 00 минут «02» декабря 2021 г.

государственным инспектором г. Новозыбкова и Новозыбковского района по пожарному надзору (инспектором ОНДПР по г. Новозыбкову и Новозыбковскому району) лейтенантом внутренней службы Иволга Александр Сергеевич.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад № 16» Широкая Наталья Петровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Монтаж, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) осуществляется без соответствующей проектной документации и (или) специальных технических условий, разработанных и утвержденных в установленном порядке	п. 16 «о», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479; ст. 21 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.1* НПБ 88-2001, п.1.3 НПБ 104-03; п.1.1, п.1.2 СП 5.130130.2009, п.1.1 СП 484.1311500.2020, п. 3.1, п. 3.3 СП. 3.13130.2009; ГОСТ Р 54101-2010, средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; ГОСТ Р 59638-2021, Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; ГОСТ Р	02.03.2022	

		59639-2021, Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации).		
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	02.03.2022	
3.	Отсутствуют акты приёмки и ввода в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст.4, ч. 4 ст. 81, п.7 ч.1 ст.144 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 10.4.7 СП 5.13130.2009	02.03.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 16» г. Новозыбкова

Широкая Н.П.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор


г. Новозыбкова и Новозыбковского района по пожарному

надзору (инспектор ОНДПР по г. Новозыбкову

и Новозыбковскому району)

лейтенант внутренней службы Иволга А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.